



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.34.2026
Gostynin, dn.: 1 kwietnia 2026 r.

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Anatolinie, gm. Pacyna zaopatrującego 454 osoby, mieszkańców miejscowości: Anatolin, Podczachy, Wola Pacyńska, Czestawów, Radycza, Remki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie sprawozdania z badań z dnia 31.03.2026 r., w którym stwierdzono **przekroczenie wartości parametrycznej manganu** w próbie wody pobranej w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie informuje, że woda z wodociągu publicznego zasilanego z SUW Anatolin, gm. Pacyna nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2294).

Mangan jest powszechnie występującym składnikiem wód podziemnych. Podwyższona wartość stężenia manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia nie zagraża zdrowiu ludzi, może natomiast wywierać niepożądany wpływ na wskaźniki organoleptyczne wody. Ponadnormatywna wartość parametru może wskazywać na niewłaściwe procesy zachodzące w urządzeniach wodociągowych.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

mgr inż. Małgorzata Eichel

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6d1a656a39dc441ba861884fe2c635e7	
Nazwa dokumentu	komunikat nr 1 mangan_Anatolin.pdf	
Tytuł dokumentu	komunikat nr 1 mangan_Anatolin	
Skrót dokumentu	9da0b3007a5aca40f5f77a123e874be29b667e50c9481abc244b2a38aabdf6b5	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-04-01	
Podpis	Podpisany przez	"Małgorzata Agnieszka Eichel
	Stanowisko podpisu	Małgorzata Eichel (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie) PPIS
	Data podpisu	2026-04-01
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 26.105.21
Data wydruku	2026-04-01	
Autor wydruku	Ilona Ciesielska (Młodszy Asystent Sekcji Higieny Komunalnej) HKN	